



Tüzelőberendezés telepítésének helye					utca/út/tér stb.	hsz.	lh.	em.	ajtó
Vizsgálat időpontja	2	0				hónap			nap
<b>ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ BERENDEZÉS</b>									
Gyártmány	típus, gyártó cég neve								
Anyag (x-szel jelölendő)	korrózióálló acél		alumínium		polipropilén				egyéb
Teljes hosszúság	méter			Járat átmérője	mm				
<b>SZERELŐAKNA VAGY BEFOGADÓ KÜRTŐ</b>									
Méreték	cm	X	cm	vagy	Æ	mm			
<b>VIZSGÁLAT</b>									
Megengedett tömörtelenség (szivárgás) mértéke <sup>(1)</sup>									
Mért tömörtelenség (szivárgás) mértéke <sup>(2)</sup>									
Égési levegő CO <sub>2</sub> tartalma (tf%)					Megengedett maximum (tf%):	£ 0,2			
Égési levegő O <sub>2</sub> tartalma (tf%)					Megengedett maximum (tf%):	³ 20,6			
Eredmény (a megfelelő rész aláhúzendó)				tömör	/	tömörtelen			
				dátum	aláírás, bélyegző				

(1)	égéstermék-elvezető berendezés járatának kerület (m) x teljes hosszúság (m) x megengedett szivárgási érték (l/s x m <sup>2</sup> )
(2)	tömörségvizsgáló műszerről leolvasott érték (megengedett szivárgástól az eltérés max. + 10 % lehet)